

Leckmengenmessung durchgeführt mit:

Leckmengenmessgerät grafisch rechnerisch

Betriebsdruck _____ hPa

Prüfdruck _____ hPa

Ermittelte Leckmenge _____ l/h

Weitere Mängel: _____

Ergebnis der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge $< 1 \text{ l/h}$ und keine weiteren Mängel)

Verminderte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge $\geq 1 \text{ l/h}$ und $< 5 \text{ l/h}$)
Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung instand gesetzt werden!

Keine Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge $\geq 5 \text{ l/h}$)
Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss instand gesetzt werden.

Bemerkungen: _____

Datum: _____

Unterschrift Prüfer _____

Unterschrift Kunde (Vertreter) _____

Protokollausdruck des Messgerätes wurde an den Kunden überreicht

Die Durchführung dieser Prüfung erfolgte nach der DVGW-TRGI und stellt den momentanen Zustand der Anlage dar.